



Magistrát města České Budějovice

Odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
Ing. Svatopluk Míka
Odbor ochrany životního prostředí
Nám. Př. Otakara II. 2
370 92 České Budějovice

Viz rozdělovník:

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:
OOŽP/573/2011/Kub

Vyřizuje:
Ing. Kubešová Jana

Tel.:
386 801 112

E-mail:
kubesovaj@c-budejovice.cz

Datum:
7.3.2011

ROZHODNUTÍ

VYHLÁŠKA

Výroková část:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 19.1.2011 podala

Obec Habří, IČ 581283, Habří 32, 373 84 Habří

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Vodovod Habří - samoty - vodovod a kanalizace

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 516/1, 515/1, 69/6, 69/2, 71 v katastrálním území Habří u Lipí, čhp 1-06-03-006, hydrogeologický rajón 631.

Stavební objekty: SO-01 Vodovod, SO-02 Zvyšovací stanice, SO-03 Kanalizace

Údaje o předmětu rozhodnutí: jedná se o vybudování vodovodu se zvyšovací stanicí a vybudování kanalizace

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval pan Ladislav Mach ve spolupráci s ing. Ladislavem Hostašou; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Investor zajistí před zahájením prací vytyčení všech podzemních a nadzemních vedení.
3. Budou dodrženy požadavky správců podzemních a nadzemních sítí.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2013**.
5. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a kanalizací, zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Při provádění výkopů na veřejných pozemcích a komunikacích se výkopy přiměřeně vybaví bezpečnými a dostatečně širokými přechody nebo přejezdy. Výkopy nesmějí zabránit přístupu ke vchodům a vjezdům přilehlých staveb a pozemků. Veškeré přístupy k přilehlým stavbám budou

splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 369/2001 Sb. V nočních hodinách budou výkopy vybaveny dostatečným osvětlením.

7. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice ze dne 5.1.2011 zn. ODaSH/10/15196/Ba-III/14319.
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., ze dne 16.12.2010 zn. SÚS ČB/4219/10/14319.
9. Kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ust. § 133 odst. (1) stavebního zákona budou prováděny podle plánu kontrolních prohlídek. Vodoprávní úřad by měl být 7 dní předem telefonicky informován zejména o kontrolní prohlídce:
 - Kontrola podsypu a obsypu potrubí před záhozem do rýhy
10. Po skončení práce podá stavebník vodoprávnímu úřadu návrh na kolaudační souhlas stavby vodního díla. S návrhem budou předloženy tyto doklady:
 - protokol o předání a převzetí stavby
 - dokumentace skutečného provedení včetně kladečského plánu skutečného provedení
 - geodetické zaměření skutečného provedení včetně hranic dotčených pozemků
 - certifikáty použitých materiálů
 - prohlášení o shodě
 - zápis o provedení tlakové zkoušky vodovodu
 - zápis o provedení proplachu a desinfekce potrubí
 - zápis o proměření signálního vodiče
 - doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou
 - doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – výchozí revize hydrantů
 - vypracované doplnění provozního řádu vodovodu
11. Po ukončení prací budou dány pozemky do původního stavu a případné vzniklé škody budou majitelům uhrazeny.

Upozornění:

Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na respektování § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Habří, Habří 32, 373 84 Habří

Odůvodnění:

Dne 19.1.2011 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice přezkoumal tuto žádost, doloženou přílohami obsahující údaje, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, uznal ji za způsobilou. Odbor ochrany životního prostředí České Budějovice tuto žádost přijal a podle ust. § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům vodoprávního řízení dne 31.1.2011, upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a upozornil, že námitky a připomínky mohou účastníci řízení podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona uplatnit nejpozději do 10 dnů po doručení oznámení. Námitky v průběhu řízení nebyly uplatněny. Právní subjektivita byla ověřena, vlastnické vztahy byly zjištěny.

Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby vypracoval pan Ladislav Mach, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotně technické (identifikační číslo ČKAIT - 0100544) ve spolupráci s ing. Ladislavem Hostašou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (identifikační číslo ČKAIT - 0100349) v listopadu 2010 číslo zakázky 09006. Projektová dokumentace stavby řeší:

- SO-01 Vodovod – navržená stavba řeší přivedení pitné vody do okrajové části obce Habří a pro uvažovanou výstavbu rodinných domů. Nový vodovod (řad A) je veden od napojení na stávající litinový vodovod v souběhu s navrženou kanalizací (větev B), dále je veden v zatravněném pásu podél oplocených zahrad k objektu zvyšovací stanice a za zvyšovací stanicí je vodovod veden v zeleném pásu podél místní komunikace. Navržený vodovodní řad bude ukončen hydrantem, který zároveň bude sloužit i pro odvzdušnění potrubí. Navržený vodovod bude proveden z polyetylenového potrubí PE 100 profilu DN 100 – potrubí 110/6,6 mm a bude mít délku 388,50. Celkem je na trase navrženo 5 ks podzemních hydrantů. Uložení potrubí – viz projektová dokumentace
- SO-02 Zvyšovací stanice – ve staničení řadu A 211,4 m je navržena zvyšovací stanice, která zabezpečí pro okrajovou část obce Habří dostatečný tlak vody. Zvyšovací stanice bude osazena na kótě 465,70 m.n.m. a dopravní výška bude 30,00 m (495,70 m.n.m.). Jedná se o typovou zvyšovací stanici o rozměrech 3,45 x 3,15 m. Provedení zvyšovací stanice – viz. projektová dokumentace.
- SO-03 Kanalizace – navržená jednotná kanalizace (větev B) bude provedena z plastového potrubí pevnostní třídy SN8 - DN 300 a bude mít délku 76,40 m. Kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci ve stávající šachtě a vede zeleným pásem podél komunikace SÚS III/14319. Nová kanalizace bude ukončena napojením na lapač splavenin LS1. Na trase jsou navrženy 4 kanalizační šachty. Uložení potrubí a vybudování šachet – viz projektová dokumentace.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- závazné stanovisko Správy CHKO Blanský les ze dne 3.1.2011 č.j. 1413/BL/2010
- vyjádření ke stavbě Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice ze dne 5.1.2011 zn. ODaSH/10/15196/Ba-III/14319
- vyjádření ke stavebnímu povolení Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., ze dne 16.12.2010 zn. SÚS ČB/4219/10/14319.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Magistrátu města České Budějovice územní rozhodnutí pod spis.zn. SU/800/2010 Br dne 12.5.2010 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. SU/11299/2010 Za dne 20.12.2010.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení a další dotčené osoby: doručení veřejnou vyhláškou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.


Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a na úřední desce Obce Habří. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu (Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice).

Vyvěšeno dne: 9.3.2011



Sejmuto dne:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

navrhovatel (dodejka)

1. Obec Habří, Habří 32, 373 84 Dubné, IDDS: nnmb2gm

k umístění na úřední desce: (dodejky) – se žádostí o vyvěšení

2. Magistrát města České Budějovice - odbor vnitřních věcí, OVV-UD - Úřední deska

3. Obecní úřad Habří, Habří 32, 373 84 Dubné, IDDS: nnmb2gm

na vědomí

4. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 10, České Budějovice, IDDS: cadk8eb

5. Magistrát města České Budějovice - stavební úřad

6. Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče

7. Magistrát města České Budějovice – odbor dopravy a silničního hospodářství

8. KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 01 České Budějovice, IDDS: agzai3c

9. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IDDS: 3534cwz

10. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, Praha, IDDS: d79ch2h

11. Správa ChKO Blanský les, Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov, IDDS: qxcdynt